Тест-блок ТБ-43

Тест-блок ТБ-43 - предназначен для оперативной проверки функционирования и настройки дискретных датчиков постоянного тока из состава комплекта «Контроль» производства ООО «ОП ТЕКО», при входном контроле, на месте установки или стоящих непосредственно на технологическом оборудовании.

Возможно использование тест-блока ТБ-43 для проверки аналогичных датчиков других производителей.

Технические характеристики:	Наименование - Тест-блок ТБ-43
Напряжение питания	9 В DC, батареи типа 6F22 («Корунд», «Крона»)
Напряжение питания датчика	12 В DC
Тип подключаемых датчиков	- 3-х, 4-х проводные «активные» датчики, с НО и/или НЗ контакт, со структурой выхода PNP или NPN; - 2-х, 3-х проводные датчики, с НО или НЗ "сухими" контактами (герконы, кнопки и т. д.)
Время непрерывной работы тест-блока	от 0,5 до 2 часов, определяется емкостью батареи
Диапазон рабочих температур	-10...+50 °С
Габаритные размеры тест-блока	26x75x105 мм
Масса тест-блока с батареей	0,13 кг